



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-72 - (2)
гр. Плевен, 13.08.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1.Цел на заявеното използване на водите: „Водоснабдяване за други цели“ .

2.Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030.

2а. Заявление с вх. № РР-02-72/16.02.2024 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения и приложените към него документи. Преценка на заявлението по чл.61 от Закона за водите, при която е установено че заявлението и приложените документи отговарят на изискванията на Закона за водите. Становище изх. №1915-1223/06.02.2024 г. на РИОСВ - гр. София, че инвестиционното предложение не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с изх. № 225532403525548/05.08.2024 г. агенцията е отговорила, че дружеството има задължения.

БДДР е направила повторно запитване след което от НАП ТД София, офис София с изх. №225532403565345/08.08.2024 г. е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че дружеството няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения по Закона за водите към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ и е установено, че заявителят няма задължения.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, който се прилага до приемането на актуализирания план. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027, приет с Решение № 941/ 28.12.2023 г. на Министерски съвет.

ПВТ „Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина“ – BG1G00000NQ030 е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Поставените цели в ПУРБ за количественото и химичното състояние на подземно водно тяло са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



състояние по показатели Mn и Fe. За ПВТ е обосновано изключение, определено за втория ПУРБ по чл. чл. 156в, т. 1, б. „а“ от ЗВ (4.4.от РДВ) до 2027г. – „удължаване на срока“.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Шахтов кладенец „ШК-1 МАРТЕТО, ПРОЛЕША, БОЖУРИЩЕ“

Дълбочина: 6,10 м.

Експлоатационна колона: от 0,00 м до 6,10 м – обсаден с 8 бр. бетонови пръстени с външен диаметър Φ 1000 мм, вътрешен диаметър Φ 800 мм и височина h 760 мм ; от 0,0 м до 1,0 м – глинест тампонаж; като от 1,00 м до 6,10 м – експлоатационна колона от бетонови пръстени с барбакани с диаметър 32мм;

Филтърни участъци: в интервалите от 1,00 м до 6,10 м – бетонови пръстени с барбакани; от 1,0 м до 6,10 м – гравийна засипка;

Кладенецът се експлоатира със самозасмукваща помпа с хидравлично бутало „Калпеда“ с максимален дебит 0,2 л/сек.

4. Място на водоземане: ПИ №58606.20.84, УПИ I-020084, кв.1 в местност „Долен соват“, с. Пролеша, Община Божурище, Софийска област, ЕККАТЕ 58606.

Географски координати в система WGS 84: N-42°46'16,230" E-23°11'39,364"

Геодезически координати в с-ма 1970 г. К 9 X – 4611786.371 Y – 8488035.595

Надморска височина в Балтийска височинна система: H=552,4 м.

5. Обект на водоснабдяване: за измиване на площадки и оросяване на тревни площи на складова база в ПИ №58606.20.84, УПИ I-020084, кв.1 в местност „Долен соват“, с. Пролеша, Община Божурище, Софийска област, ЕККАТЕ 58606.

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0,1 л/сек;

Максимален дебит: 0,2 л/сек при водочерпене 12 часа в денонощието;

Минимално годишно водно количество: 1577куб.м/годишно.

Годишно водно количество: 3154куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“.

СВН = 3,30 м /на кота 549,1 м н.м.в./

Макс. доп. експл. понижение на водното ниво $S_{\text{макс}} = 0,87$ м, макс. ДВН = 4,17 м, /на кота ДВН = 548,23 м н.м.в. /

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
- Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
- Да извършва ежемесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - отчет на статичното водно ниво.
- Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
- Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БДДР Плевен.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg




- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането—проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.„Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

